


TE3

PZ = 16,35kW


$$k_j = 0,5 \text{ kW}$$
$$P_0 = 8,2 \text{ kW}$$
$$I_0 = 11,8 \text{ A}$$

# ROZDZIELNIA TĘ3-PROJEKTOWANA



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nazwa	głazka	głazka	głazka	głazka	głazka	głazka	głazka kompiutowa	głazka kompiutowa	głazka kompiutowa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	szafa telekomunikacyjna
Moc P [kW]	1,2	2,0	1,6	1,0	1,2	1,2	1,0	0,75	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0
Przewód	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3(4)x1,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3(4)x1,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3(4)x1,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3(4)x1,5 mm <sup>2</sup>	YDYb 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Nr. pomieszczenia	1.02	1.13, 1.14	1.07, 1.08	1.16, 1.17 1.18, 1.19	1.01, 1.06, 1.05 1.15, 1.03	1.12, 1.11 1.10, 1.09	1.13, 1.14	1.02	1.07, 1.10	1.13, 1.14 1.12, 1.11	1.02, 1.18 1.16, 1.17	1.10, 1.09 1.07, 1.08	1.06, 1.05, 1.03 1.04, 1.15, 1.01	1.11

# UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ I ODBIORCZEJ TN-S SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN - SZYBKE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

		Biuro Usług Projektowych Budownictwa Ogólnego	
Nazwa inwestycji: BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE		Inż. Przemysław Ryszewski ul. Żeromskiego 2	
Inwestor: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie Alje ZHP 8, 99-300 Kutno		Inż. Przemysław Ryszewski 99-300 Kutno	
Lokalizacja inwestycji: m. Kutno, obr. Raszew-Plaski, ul. Jastrzebia, nr dz. 741/37		Inż. Przemysław Ryszewski 99-300 Kutno	
Nazwa rys: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TE3			
Skala	schemat	10.2014	Nr rys. 19E
Projektował: mgr inż. W. Głodek upr bud.: 109/90 mgr inż. M. Zapędowski		Podpis:	